



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2016. augusztus 25.**

Előterjesztés tárgya:	Döntés a Magyar-kút könyvtár klimatizálására beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor Polgármester
Melléklet:	1. sz. melléklet: IT KLIMA Service Kft. árajánlata 2. sz. melléklet: Fépkar Építő és Karbantartó Kft. árajánlata
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	-
Hatáskör:	Mötv. 41. § (3) bekezdés

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján	
Szavazás módja:	Egyszerű többség, Mötv. 41. § (1) bekezdése alapján	
Előterjesztést készítette: Besenyi Éva	Dátum: 2016. augusztus 19.	Aláírás:
Véleményezi:		
<i>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság</i>		
<i>Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság</i>		
<i>Egészségügyi és Szociális Bizottság</i>		
<i>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</i>		

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény: max. bruttó: 7.324.268,- Ellenjegyvezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

2016.

.....
dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Tárgy: Döntés a Magyar-kút könyvtár klimatizálására beérkezett árajánlatokról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő-testület a 215/2016. (VII.12.) számú határozatával felkérte Garaguly Tibor polgármestert, hogy kérjen be újabb árajánlatokat a Magyar-kút könyvtár klimatizálására vonatkozóan.

Újból megkerestünk több vállalkozót is, akik közül ketten adták be pályázatukat a munkára. Árajánlatuk és a részletes műszaki tartalom az előterjesztés mellékleteit képezik:

1. sz. melléklet: IT KLIMA Service Kft. (2091 Etyek, Margaréta köz 2.)
2. sz. melléklet: Fépkar Építő és Karbantartó Kft. (1091 Budapest, Miháلكovics utca 14.)

Az árajánlatokat az alábbi táblázatban összegzem:

Vállalkozó	Árajánlat (bruttó)
IT KLIMA Service Kft.	„Multi-split” 1 (Panasonic+LG): 4.377.963,- „Multi-split” 2 (Daikin+LG): 4.552.871,- „VRV” 1 (Daikin): 6.870.779,- „VRV” 2 (LG): 6.544.869,-
Fépkar Építő és Karbantartó Kft.	„Airwell” rendszer: 7.324.268,-


Az IT KLIMA Service Kft. árajánlatánál a „Multi-split” és a „VRV” rendszer közötti különbség, hogy a „Multi-split” lakossági, míg a „VRV” rendszer kereskedelmi, nagyobb megoldás. A „Multi-split” és a „VRV” rendszer 1. és 2. változata közötti különbség a telepíteni kívánt gép márkájából adódik. Az IT KLIMA Service Kft. árajánlata több tételt nem tartalmaz, ezek felmerülő költségeiről egy tisztázó e-mailben nyilatkozott:

- Tűzgátlás, vízszigetelés – a Purhab jellemzően megfelelő megoldás, amennyiben ettől eltérő megoldást szeretnének, úgy szükséges külső vállalkozó bevonása, vagy egyéb anyag felhasználása megbeszélés tárgya.
- zajvédő fal, zajmérés – ezek csendes gépek, valamint az elhelyezésükből fakadóan valószínűleg nem lesz zavaró senki számára, így nem szükséges.
- a kültéri egység körülhatárolása abban az esetben szükséges, amennyiben fennáll annak a lehetősége, hogy kisgyermek a közelébe mennek és bármit bedugnak a ventilátorhoz.
- födémáttörésre várhatóan nem lesz szükség, viszont falat kell fűrni, de az benne van az ajánlatban.
- a hűtőkör biztosításához egy állványt kell majd kivinnünk és felállítanunk, ez benne van az ajánlatban, így ez sem annyira releváns.
- az építészeti bontás, helyreállítás a beltéren érdekes, erre a feladatra érdemes lehet majd a munkálatok után keresni egy szakembert, aki az esetleges javítani valókat

helyreállítja – jellemzően nem szükséges, de ezt Önök fogják tudni eldönteni a mi
levonulásunk után

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a
könyvtár klimatizálására beérkezett árajánlatok elbírálásról!

Etyek, 2016. augusztus 22.



Garaguly Tibor
polgármester

A. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (VIII.25.) számú határozata

Döntés a könyvtár klimatizálására beérkezett árajánlatokról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a(székhely:.....) bízta meg a Magyar-kút Könyvtár klimatizálási munkájának elvégzésével nettó Ft+Áfa, összesen Ft kivitelezői díj ellenében.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a(Székhely:) és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

B. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (VIII. 25.) számú határozata

Döntés a könyvtár klimatizálására beérkezett árajánlatokról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az a Magyar-kút Könyvtár klimatizálási munkájára beérkezett árajánlatokat a költségvetési fedezett hiánya miatt nem tudja elfogadni.
- II. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be további ajánlatokat, illetve folytasson további egyeztetéseket az ügyben.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Ajánlat száma: IT-227	Címzett: Besenyei Éva	Cég neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal
Ajánlat tárgya: Könyvtár klímatiszálása (multi-split)	Ajánlat készítője: Kalló Péter	Ajánlat dátuma: 2016.08.10.

Tisztelt Besenyei Éva!

Az alábbiakban küldjük árajánlatunkat az etyeki Magyar-kút Könyvtár épületének klímatiszálására vonatkozóan.

Földszint - Panasonic

Ssz.	Megnevezés	Menny.	Me.	Egységár	Összár
1	Földszint-Közösségi és Infó-tér - Panasonic	1	tétel	1 066 305 Ft	1 066 305 Ft
2	Telepítés, anyag- és munkadíj, beüzemelés	1	tétel	329 380 Ft	329 380 Ft
Mindösszesen (nettó):					1 395 685 Ft

Földszint - Daikin

Ssz.	Megnevezés	Menny.	Me.	Egységár	Összár
1	Földszint-Közösségi és Infó-tér - Daikin	1	tétel	1 204 028 Ft	1 204 028 Ft
2	Telepítés, anyag- és munkadíj, beüzemelés	1	tétel	329 380 Ft	329 380 Ft
Mindösszesen (nettó):					1 533 408 Ft

Emelet - LG osztódobozos rendszer

Ssz.	Megnevezés	Menny.	Me.	Egységár	Összár
1	LG rendszer, emelet	1	tétel	1 380 680 Ft	1 380 680 Ft
2	Telepítés, anyag- és munkadíj, beüzemelés	1	tétel	670 850 Ft	670 850 Ft
Mindösszesen (nettó):					2 051 530 Ft

Általános megjegyzések:

Az ajánlatunkban szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

A berendezések hosszútávú karbantartását is vállaljuk, így a garancia időtartama kiterjeszthető!

Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Ajánlat érvényessége:

30 nap

Az ajánlati ár tartalmazza:

- berendezés kompletten, helyszínen összeépítve, kült. egys. elhelyezése, hűtőgázzal feltöltve, beüz.

Az ajánlat nem tartalmazza:

- tűzgátlást, vízszigetelést (csak tűzálló Pu hab)
- zajvédő fal építését, zajmérést
- kültéri egység körülhatárolását
- fűdémáttörést, helyreállítást illetve tetőszigetelést
- hűtőköri nyomvonal biztosításához szükséges építési munkákat,
- építészeti bontást, helyreállítást
- általános forgalmi adót

Szállítási és telepítési határidő:

- berendezés szállítása a megrendeléstől számított kb.: 2-3 hét
- kivitelezés a munkaterület átvételétől számított kb.: 1-2 hét

Fizetési feltételek:

- megállapodás szerint

Garancia:

Beüzemelésétől számított 3 év, amelynek szigorú feltétele a negyedéves preventív karbantartás megléte. Cégünk szakképzett karbantartói megfelelnek ezen szigorú feltételeknek.

Reméljük ajánlatunk megnyeri tetszésüket. Várjuk fentiekkel kapcsolatos szíves visszajelzésüket és megrendelésüket. Állunk rendelkezésükre a további egyeztetésekkel kapcsolatban.

Tisztelettel:



Kalló Péter
IT KLIMA Service Kft.

Ajánlat száma: IT-227	Címzett: Besenyei Éva	Cég neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal
Ajánlat tárgya: Könyvtár klímatiszálása (VRV)	Ajánlat készítője: Kalló Péter	Ajánlat dátuma: 2016.08.10.

Tisztelt Besenyei Éva!

Az alábbiakban küldjük árajánlatunkat az etyeki Magyar-kút Könyvtár épületének klímatiszálására vonatkozóan.

Daikin VRV rendszer, egész épület

Ssz.	Megnevezés	Menny.	Me.	Egységár	Összár
1	Daikin VRV rendszer	1	tétel	4 068 362 Ft	4 068 362 Ft
2	Telepítés, anyag- és munkadíj, beüzemelés	1	tétel	1 341 700 Ft	1 341 700 Ft

Mindösszesen (nettó): 5 410 062 Ft

LG osztódobozos rendszer, földszint és emelet

Ssz.	Megnevezés	Menny.	Me.	Egységár	Összár
1	LG rendszer, földszint és emelet	1	tétel	3 811 740 Ft	3 811 740 Ft
2	Telepítés, anyag- és munkadíj, beüzemelés	1	tétel	1 341 700 Ft	1 341 700 Ft

Mindösszesen (nettó): 5 153 440 Ft

Általános megjegyzések:

Az ajánlatunkban szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

A berendezések hosszútávú karbantartását is vállaljuk, így a garancia időtartama kiterjeszhető!

Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Ajánlat érvényessége:

30 nap

Az ajánlati ár tartalmazza:

- berendezés kompletten, helyszínen összeépítve, kült. egys. elhelyezése, hűtőgázzal feltöltve, beüz.

Az ajánlat nem tartalmazza:

- tűzgátlást, vízszigetelést (csak tűzálló Pu hab)
- zajvédő fal építését, zajmérést
- kültéri egység körülhatárolását
- fűdémáttörést, helyreállítást illetve tetőszigetelést
- hűtőköri nyomvonal biztosításához szükséges építési munkákat,

- építészeti bontást, helyreállítást
- általános forgalmi adót

Szállítási és telepítési határidő:

- berendezés szállítása a megrendeléstől számított kb.: 2-3 hét
- kivitelezés a munkaterület átvételétől számított kb.: 1-2 hét

Fizetési feltételek:

- megállapodás szerint

Garancia:

Beüzemelésétől számított 3 év, amelynek szigorú feltétele a negyedéves preventív karbantartás megléte. Cégünk szakképzett karbantartói megfelelnek ezen szigorú feltételeknek.

Reméljük ajánlatunk megnyeri tetszésüket. Várjuk fentiekkel kapcsolatos szíves visszajelzésüket és megrendelésüket. Állunk rendelkezésükre a további egyeztetésekkel kapcsolatban.

Tisztelettel:



Kalló Péter

IT KLIMA Service Kft.

Fépkar Építő és Karbantartó Kft

Fépkar Kft
1091, Budapest Mihálkovics u. 14
Telefon: 06/30 206 0555
Email: fepkarkft@gmail.com

Cím: 2091, Etyek, Alesúti út 1
Címzett: Etyek Nagyközség Önkormányzata
Munka helye: Etyek könyvtár
Lapok száma: 1
Tárgy: Árajánlatadás klímaszerezés etyeki Magyar-kút könyvtár épületébe

Tisztelt Besenyei Éva!

Helyszíni bejárásunkra hivatkozva, küldöm Önnek ajánlatunkat a könyvtár földszinti és emeleti klíma telepítésére. Az emeletre 8 darab kazettás 5.2 kW klímakészüléket szerelnénk mivel a vezető elmondása alapján a teremben eca 100 fő szokott tartózkodni előadások alkalmával. A földszinti előtér és a kiállító térbe 1-1 db mennyezet alá szerelt 10 kW klímakészüléket terveztünk beépíteni. Itt is a kiállító térbe és az előtérbe 40-70 fővel számoltunk 1-1 kiállítás rendezvény alkalmával.

Emeleti klímaszerezési árunk:	3.985.120,- + Áfa
Földszinti klímaszerezési árunk:	1.782.020,- + Áfa
Mindösszesen:	5.767.140,- + Áfa

Ajánlatunk tartalmazza:

- 8 db Airwell CBD 18 5.2 kW hűtési teljesítményű kazettás klímaberendezés szett árát,
- 2 db Airwell FBD 36 10.2 kW hűtési teljesítményű parapet klímaberendezés szett árát,
- hűtőköri esővezést tetőtérbe vezetve,
- kültéri egységek elhelyezését, felszerelését,
- földszinti parapetes beltéri egységek felszerelését,
- földszinten a hűtőköri esővek esatornába történő vezetését,
- földszinti és emeleti esepviz elvezetés kialakítását a kültérbe
- hűtőköri esővek bekötését,
- rendszer vákuumolását,
- rendszer beüzemelését
- NKVIH oldalán való regisztrációt.

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- betápok kialakítását

Fizetési mód: kivitelezéstől számított 30 nap
Ajánlatunk érvényes: 30 napig.

Tisztelettel: Biliczky Dávid

FÉPKAR KFT
Székhely: 1091 Budapest,
Mihálkovics u. 14.
Adószám: 13158419-2-43